



ITEM	SCHEMA FUNZIONALE	APPARECCHIATURA	ARRIVO ENEL	DISPOSITIVO GENERALE PROTEZIONE GENERALE	TRASFORMATORE IN RESINA	GRUPPO DI MISURA	INTERRUTTORE GENERALE	REFRASCIMENTO	VENTILATORE ESTRATTORE	SERVIZI DI CABINA
N°	POTENZA				200 kVA		1	1	1	
ALIMENTAZIONE										
SISTEMA SPARE										
TIPO		RGHR 0/20 kV		RGHR 0/20 kV						
LUNGI. (m)	MAT.				FGH 0,6/1 kV					
LUNGI. MAX PROT. (m)										
Δ TOTALE (kV)										
N°	CAVO	3x (RXS) mmq		3x (RXS) mmq						
NEUTRO										
PC o PEN	Separato				3x (RXS) mmq					
IB	IZ	(A)			1x55 mmq					
IB	IZ	(A)			1x55 mmq					
CONTATTORE										
TIPO				INTERRUTTORE						
Pol/Derdata	(A)			4P/30		3P+N/32		3P/50		INTERRUTTORE
SALVAMOTORE										
SGANCIATORE										2P/16 Curva C
P.L.	(kA)									
CI PROTEZIONE										
ICIT										10
ICIT	(mA)									AC/30
PROTEZIONI										
TIPO										
Pol/Derdata	(A)									
SCALE										
SIGNATURE			DATE			DWG N.				
DRAWN			04-2008			Page			01	
CHECKED						File				
APPR.D										



TITOLO: SCHEMA UNIFILARE CABINA MT-bt STD 200 kVA

S.S. n. 97 Km. 20 + 500 - 81125 Marcellinara (CE)