


ITEM	SCHEMA FUNZIONALE	APPARECCHIATURA	ARRIVO ENEL	DISPOSITIVO GENERALE PROTEZIONE GENERALE	TRASFORMATORE IN RESINA	GRUPPO DI MISURA	INTERRUTTORE GENERALE	REFRASCIMENTO	VENTILATORE ESTRATTORE	SERVIZI DI CABINA
N°	POTENZA				800 KVA		1	1	1	
	ALIMENTAZIONE							15 KVAR		
	SISTEMA SPARRE									
TIPO		RGHR 0/20 kV		RGHR 0/20 kV						
LUNGI (m)	MAT.				FIGOR 0,6/1 kV					
LUNGI MAX PROT. (m)										
Δ TOTALE (K)										
N°	CAVO	3x (RXS) mmq		3x (RXS) mmq	3x (4x3240) mmq					
	NEUTRO	Separato			2x(2240) mmq					
PC Ø PEN					2x(2240) mmq					
IB	Iz	(A)								
TPO		(A)								
Pol/Derdata		(A)								
CONTATTORE										
TPO				INTERRUTTORE						
Pol/Derdata				4P/630						
PROTEZIONI										
SGANCIATORE										
P.D.		(kA)								
CL PROTEZIONE				5						
ICRT										
TEMPO		(ms)								
SCALE										
SIGNATURE			DATE			DWG N.				
DRAWN			04-2008			Page			01	
CHECKED						File				
APPR.D										

PROTEZIONE S.p.A.
 Unica sede amministrativa
 Via S. Maria Maddalena, 10
 00187 Roma, Italia
 Tel. 06/7641766 - Fax 06/7648178
 Stabilimento di produzione
 S.S. n. 97 Km. 20 + 500 - 81125 Maranchise (CE)



TITOLO:

SCHEMA UNIFILARE CABINA MT-BT STD 800 KVA

SCALE