

CIRCUITO	ITEM																								
	SCHEMA FUNZIONALE																								
	APPARECCHIATURA		ARRIVO ENEL			DISPOSITIVO GENERALE PROTEZIONE GENERALE			TRASFORMATORE IN RESINA				GRUPPO DI MISURA			INTERRUTTORE GENERALE			RIFASAMENTO			VENTILATORE ESTRATTORE			SERVIZI DI CABINA	
	N°	POTENZA							1250 kVA							1			1	20 kVAR		1				
	ALIMENTAZIONE																								
CAVI	SISTEMA SBARRE																								
	TIPO		RG7H1R 12/20 kV			RG7H1R 12/20 kV						FG7R 0,6/1 kV													
	LUNGH. (m)	MAT.																							
	LUNGH. MAX PROTET. (m)																								
	△ TOTALE (%)																								
	N°	CAVO		3x (1X95) mmq			3x (1x50) mmq						3x (6x1x300) mmq												
	NEUTRO	Separato											3x1x300 mmq												
	PE o PEN												3x1x300 mmq												
	IB	IZ (A)																							
CONTATTORE	TIPO																								
	Poli/Portata	(A)																							
PROTEZIONI	TIPO					INTERRUTTORE							FUSIBILE			INTERRUTTORE			FUSIBILE			SALVAMOTORE			INTERRUTTORE	
	Poli/Portata	(A)				4P/630							3P+N/32			4P/2000			3P/50						2P/16 Curva C	
	SGANCIATORE																					0,63-1				
	P.d.I.	(kA)				16										42									36	
	CL PROTEZIONE																								
	IrDiff	(mA)																							AC/30
	TEMPO																								

Eurostrutture S.r.l.
Uffici e sede amministrativa
Via G. Orsini, 46 - 80132 NAPOLI
Tel. 081 7641766 - Fax 081 7648778
Stabilimento di produzione
S.S. n. 87 Km 20 + 600 - 81125 Marcianise (CE)

TITOLO: SCHEMA UNIFILARE CABINA MT–bt STD 1250 kVA

SCALE	SIGNATURE		DATE	DWG N.
	DRAWN		04–2008	Page 01
	CHECKED			File
	APPR.D			